

BUS-5/BUS-6をお使いのお客様各位

2019年10月7日
岡部株式会社
旭化成建材株式会社

構造システム社製一貫構造計算プログラム BUS-6/BUS-5 に関わる BTM の不具合について

ベースパック耐力検討ソフト (BTM) の Ver.9.0.0.0 (2019.6.3 リリース) ~Ver.9.0.0.3 (2019.7.11 リリース) において、構造システム社製一貫構造計算プログラム BUS-6/BUS-5 からの柱脚検討用データを用いて「ベースパック NT シリーズ」の耐力検討を行った際、柱脚終局せん断耐力に側方破壊耐力 sQu が考慮されない不具合がありました。

最新の Ver.9.0.0.6 (2019.8.30 リリース以降) では上記不具合を解消していますが、当該バージョンの BTM を用いて ベースパック NT シリーズの耐力検討を行ったお客様におかれましては、改めて最新のバージョンにて再検討を行ってくださいますようお願い申し上げます。

以上